

NYCE COLOMBIA S.A.S



otorga el

CERTIFICADO DE PRODUCTO

ESQUEMA 4 RETIE

de acuerdo al esquema de Certificación de la Resolución 40117 de 2024, a

CORAFLEX S.A.S.

Ubicado en: Carrera 40 # 10A - 78, Puente Aranda, Bogotá D.C., Colombia

Para los productos

SISTEMAS DE TUBOS METÁLICOS

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por: CORAFLEX S.A.S.

y fabricados por: CORAFLEX S.A.S.

Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

“Resolución 40117 de 2024 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia ” Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE” Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.29 Sistemas de bandejas portacables y Sistemas de canalizaciones con sus accesorios y soportes Artículo 2.3.29.4 Sistemas de tubos”

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	25E5-XXXX-XX		
Fecha de emisión:	2026-01-XX	Fecha de última actualización:	2026-01-XX
Fecha de expiración:	2028-01-XX	Fecha estimada 1er seguimiento:	2027-01-XX

Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia. Tel. +571 756 84 85
www.nycecolombia.co

Gerente General
NYCE Colombia

NYCE COLOMBIA S.A.S

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO XXE5-XXXX-XX



F9T01-07

Razón social:	CORAFLEX S.A.S.	Referencial:	"Resolución 40117 de 2024 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.29 Sistemas de bandejas portacables y Sistemas de canalizaciones con sus accesorios y soportes Artículo 2.3.29.4 Sistemas de tubos"
Fecha de emisión:	XX de enero de 2026	Fecha de actualización:	XX de enero de 2026
Fecha de vencimiento:	XX de enero de 2028	Fecha estimada 1er seguimiento	XX de enero de 2027

No. De reporte de ensayo	Nombre del laboratorio
LENC - 25 - I 0112	LABORATORIO DE ENSAYOS DE NYCE COLOMBIA
RP-299401-BVQI	QTEST
ER-10-25	EMTEST
AD-56-25	
AD-01-26	
50162E00	CIDET

Referencias cubiertas por el certificado de producto código XXE5-XXX-XX

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto / cantidad	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	3/8"	Sistemas de Tubos para instalaciones eléctricas (Tubos metálicos)	Conduit Tipo LFMC (Liquidtight Flexible Metal Conduit); Diámetro NOMINAL 3/8" Marca: CORAFLEX Sistemas hasta 1000 VAC y/o 1500 VDC	CORAFLEX	Tubos metálicos tipo LFMC	CORAFLEX S.A.S. Carrera 40 # 10 A - 78, Bogotá D.C, Colombia	XX de enero de 2026
2	1/2"	Sistemas de Tubos para instalaciones eléctricas (Tubos metálicos)	Conduit Tipo LFMC (Liquidtight Flexible Metal Conduit); Diámetro NOMINAL 1/2" Marca: CORAFLEX Sistemas hasta 1000 VAC y/o 1500 VDC	CORAFLEX	Tubos metálicos tipo LFMC	CORAFLEX S.A.S. Carrera 40 # 10 A - 78, Bogotá D.C, Colombia	XX de enero de 2026
3	3/4"	Sistemas de Tubos para instalaciones eléctricas (Tubos metálicos)	Conduit Tipo LFMC (Liquidtight Flexible Metal Conduit); Diámetro NOMINAL 3/4" Marca: CORAFLEX Sistemas hasta 1000 VAC y/o 1500 VDC	CORAFLEX	Tubos metálicos tipo LFMC	CORAFLEX S.A.S. Carrera 40 # 10 A - 78, Bogotá D.C, Colombia	XX de enero de 2026
4	1"	Sistemas de Tubos para instalaciones eléctricas (Tubos metálicos)	Conduit Tipo LFMC (Liquidtight Flexible Metal Conduit); Diámetro NOMINAL 1" Marca: CORAFLEX Sistemas hasta 1000 VAC y/o 1500 VDC	CORAFLEX	Tubos metálicos tipo LFMC	CORAFLEX S.A.S. Carrera 40 # 10 A - 78, Bogotá D.C, Colombia	XX de enero de 2026